

**REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
Formato para dictamen de inspección uso final**

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	16 Abril del 2026	Dictamen de Inspección No.	CA32082
Fecha de inicio de etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	21-03-2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución No 90708 del 2013		

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN			
Organismo de inspección	CERTIFICADORA DE ANTIOQUIA S.A.S	Número de Acreditación	17-OIN-051
NIT	901039218-6	Teléfono	4139208
Dirección	CR 43 A # 5A -113	Ciudad	Medellin

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN			
Propietario de la Instalación	JHON JAIRO FLOREZ GUTIERREZ		
No. de documento de identificación	71627411		
Localización de la Instalación	Departamento	Dirección	CRA 10 #44b - 39
	Antioquia	Barrio	Quinta linda
	Municipio		
	Medellin		

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN											
Tipo de construcción	Nueva			Ampliada			Remodelada				
Zona	Urbana	X	Rural	ZNI	Servicio	Comercial	Industrial	Residencial	X		
Uso final	Básicas	X	Provisionales	Especiales	Equipos especiales		Tuneles y cavernas	Minas			
Tipo de instalación	SubTipo de instalación(es)1										
Capacidad (kVA o KW)	18 KVA		Tension (kV)	0.240/0.12		Fases	1	2	3		

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES					
Diseñador	GUILLERMO TOBON TOBON	Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	Matrícula Prof.	05205-23432
Constructor	NELSON ENRIQUE CASTRO	Profesión	TECNICO ELECTRICISTA	Matrícula Prof.	8418395-67048
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	N/A	Profesión	N/A	Matrícula Prof.	N/A
Interventor (Si aplica)	N/A	Profesión	N/A	Matrícula Prof.	N/A

E. EVALUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA		PARAMETRO MEDIDO	PARAMETRO REFERENCIA	CUMPLE	
			SI	NO			SI	NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X				X	
2		Análisis de riesgo de origen eléctrico	X				X	
3		Especificaciones técnicas	X				X	
4		Memoras de calculo	X				X	
5	Campos	Campo eléctrico		X				
6		Densidad de flujo magnético		X				
7	Distancia de seguridad	Distancias de seguridad	X				X	
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X				X	
9	Protecciones	Funcionamiento del corte automático de alimentación	X				X	
10		Selección de conductores	X				X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X				X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X				X	
13	Protección contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X				X	
14		Verificación de la protección	X				X	
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X				X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X				X	
17		Verificación de tensiones de paso		X				
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X				
19		Corrientes en el sistema de puesta a tierra		X				
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X				X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X				X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X				X	
23	Documentación	Memoria del proyecto	X				X	
24		Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo Construido	X				X	
25		Certificaciones de productos	X				X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X				X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X				X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento	X				X	
29	Otros	Apoyos y estructuras		X				
30		Cámaras y canalizaciones		X				
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X				X	
32		Ejecución de las conexiones	X				X	
33		Herrajes		X				
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X				X	
35		Protección contra corrosión	X				X	
36		Resistencia de aislamiento	X				X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X				X	
38		Ventilación de equipos	X				X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

PROPIETARIO: JHON JAIRO FLOREZ GUTIERREZ CC: 71.627.411 ALCANCE: Inspección RETIE Red Uso general, acometida desde punto de conexión que llega a gabinete de medida con protección principal y sistema de puesta a tierra. Inspección evaluada bajo resolución 90708 de 30 de agosto de 2013. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizadas por el constructor o por el propietario de la obra (Contrato N°CS-4160-26). Inspección realizada sobre instalación nueva. La vigencia de este dictamen es de 10 años a partir de la fecha de expedición.Fecha terminación de la obra: Diciembre 02 de 2025.

G. ANEXOS

Declaración de cumplimiento, diseños, matriculas profesionales de responsables

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN			
RESULTADO		Aprobada	X
No aprobada			
Director Técnico del organismo de inspección		Inspector	
Nombre	JIMMY MARINO	Nombre	GUSTAVO ESCUDERO
No. de documento de identificación	79618887	No. de documento de identificación	71.227.868
Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	Profesión	INGENIERO ELECTROMECHANICO
Certificado de Competencias	1830	Certificado de Competencias	UFB-11906
Matrícula Profesional	CN205-34595	Matrícula Profesional	CN250-90086
Firma y sello		Firma	

NOTAS: 1 El SubTipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar